

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN6709-M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Electronic Overload Relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg GermanyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg GermanyName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone,Xinhui District,Jiangmen
City,Guangdong Province*Note: When more than one factory, please report on page 2*
*Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUi=AC1000V;Ue=AC1000V;Tripping
Class:10E,20E,30E;3P;E80DU:Range of rated current:27-
80A;E140DU:Range of rated current:50-140A
ABBTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

E80DU,E140DU

Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)The original CB certificate No. is CN6709, dated 2006-01-
06. This modification is to change the address of factory,
tripping class, standard publication edition and PCBA.**PUBLICATION EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC60947-4-
1:2000+Amendment1:2002+Amendment2:2005As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2008CQC-016897

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2008-09-22

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0000766**