

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN12953

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Electronic Overload Relays

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg GermanyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg GermanyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany*Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{me} page*Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUi=AC1000V;Ue=AC1000V; E200DU:Range of rated
current:60-200A;E320DU:Range of rated current:100-
320A; Tripping rate:10E,20E,30E;3P; Auxiliary circuit:AC-
15:Ue/Ie:24-240V/3A,380-400V/1.1A,500V/0.72A; DC-
13:Ue/Ie:24V/1.5A,125V/0.55A,250V/0.27A
ABBTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.
Ref. De type

E200DU/E320DU

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{me} page)**PUBLICATION****EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC60947-4-
1:2000+Amendment1:2002+Amendment2:2005As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2008CQC-015890

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2008-12-25

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0000153**