

## certificat de conformité n° 056-03BT

**délivré à :** ABB Entrelec – Control division  
10 rue Ampère  
69685 – CHASSIEU  
FRANCE

**pour le matériel :** Contacteur tripolaire à l'air libre  
référence : AL 30-30-10  
constructeur : ABB Entrelec

**selon le(s) référentiel(s) :** CEI 60947-4-1 (2000-11 2ème édition ) et amendement 1 (2002)  
EN 60947-4-1 (2001-02), amendement 1 (2002), NFEN 60947-4-1 (2001-05) amendement 1 (2003),  
séquences d'essais I et IV.

### caractéristiques assignées :

Circuit principal 3-pole  $U_i = 1000\text{ V}$   $U_{imp} = 8\text{ kV}$   $I_{th} = 65\text{ A}$

Tension d'emploi : $U_e(\text{V})$	$\leq 240$	$> 240 \text{ \& } \leq 440$	$> 440 \text{ \& } \leq 500$	$> 500 \text{ \& } \leq 690$
Courant d'emploi : $I_e(\text{A})$ AC-1	55	55	55	55
$I_e(\text{A})$ AC-3	33	32	28	18
$I_e(\text{A})$ AC-4	33	32	23	15

**Document(s) pris en compte(s) :**  
rapports d'essais n° G11-2003474a

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type.

Fontenay-aux-Roses,  
Le: 2003/10/30

Le Président de l'ASEFA,



HELLER

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral