




ABB Schweiz AG
CMC Low Voltage Products
Amsler-Laffonstrasse 3
8200 Schaffhausen

Kundennummer	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
101283	Dr. T. Baiatu	Spi	09.06.2005

Bewilligung

Nummer: 05.0550
gültig bis: 08.06.2010

Kennzeichnung:  MS 3

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **04-IK-0301** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Neutralleitertrenner zum Anbau an Leistungsschalter oder Leitungsschutzschalter der Serie S800**

Handelsmarken: **ABB**

Typenbezeichnung: **Nenndaten**

S800-NT Ue: 690V~ Ie: 80A Uimp: 8kV

Schutzklasse:

Schutzgrad: IP40 (nur Betätigungsseitig bei fachgerechten Einbau)

Grundlagen: Prüfbericht / Electrosuisse / 04-IK-0301.01 vom 07.06.2005

Bemerkung:

Prüfnormen: EN 60947-1:2004
SEV 1010:1984