



ABB Schweiz AG
CMC Low Voltage Products
Fulachstrasse 150
Postfach
8201 Schaffhausen

Kundennummer	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
6327	T. Baiatu	spa	30.10.2007

Bewilligung

Nummer: **07.0795**
gültig bis: **31.10.2010**

Kennzeichnung:  **MS 3**
oder Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **05-IK-0236** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Neutralleitertrenner**

Handelsmarken: **ABB**

Typenbezeichnung: **Nenndaten**

NT451 63 Ue: 440V~ Ie: 63A Uimp: 4kA Modulbreite: 9mm
siehe Bemerkungen

NT401 63 Ue: 440V~ Ie: 63A Uimp: 4kA Modulbreite: 9mm
siehe Bemerkungen

NT401 63 NT402 63 Ue: 440V~ Ie: 63A Uimp: 4kA Modulbreite: 18mm
siehe Bemerkungen

Schutzklasse:

Schutzgrad: **IP20 Betätigungsseitig bei fachgerechtem Einbau**

Grundlagen: **Zertifikat / Electrosuisse / CH-05-IK-0236.ZA1.B vom 26.10.2007**

Bemerkung:

NT451 63:

Eingangsklemme: Schraubklemme für Cu Schiene
Abgangsklemme: Schraubklemme für 25mm² Cu Leiter
Modulbreite: 9mm
Montageart: Hut Schiene

NT401 63:

Eingangsklemme: Steckkontakt für ABB Smisslinesystem
Abgangsklemme: Schraubklemme für 25mm² Cu Leiter
Modulbreite: 9mm
Montageart: ABB Smisslinesystem

NT401 63 NT402 63:

Eingangsklemme: Steckkontakt für ABB Smisslinesystem
Abgangsklemme: Schraubklemme für 25mm² Cu Leiter
Modulbreite: 18mm
Montageart: ABB Smisslinesystem

Prüfnormen:

SEV 1010:1984 (in Anlehnung an EN 60898-1:2003)

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Bewilligung Sicherheitszeichen

i. V. H. Stadler

P. Schoch
Leiter