



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302212942

委托人名称、地址

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, 芬兰

生产者(制造商)名称、地址

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, 芬兰

生产企业名称、地址

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, 芬兰

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

OT630, OT800, OT600 额定绝缘电压(Ui):1000V; 约定发热电流(Ith):630A
(OT630), 800A (OT800, OT600); 额定工作电压(Ue):440V, 500V, 690V; 额定工作电流
(Ie):630A (OT630), 800A (OT800, OT600); 额定短时耐受电流
(Icw):20kA/1s, 38kA/0.15s, 36kA/0.25s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):80kA; 额
定限制短路电流(Iq):100kA(500V), 80kA(440V, 690V); 使用类别:AC-21A, AC-
22A, AC-23A; 极数:3P, 4P 型号型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月29日 有效期至: 2016年03月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年12月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书


附录:

证书编号: 2006010302212942

第 1 页 共 1 页

纸号: 371197

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010302212942

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Oy, Low Voltage Products
Muottitie 2A, P. O. Box 622, FIN-65101 VAASA, Finland

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switch-disconnector

OT630, OT800, OT600 Ui:1000V; Ith:630A(OT630), 800A(OT800, OT600);
Ue:440V, 500V, 690V; Ie:630A(OT630), 800A(OT800, OT600);
Icw:20kA/1s, 38kA/0.15s, 36kA/0.25s; Icm(Peak):80kA; Iq:100kA(500V), 80kA
(440V, 690V); Utilization Category:AC-21A, AC-22A, AC-23A; 3P, 4P

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.3-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Mar. 29, 2011 Date of expiry: Mar. 29, 2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Dec. 01, 2006

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0371197