

MARQUE NATIONALE DE CONFORMITÉ



NATIONAL MARK OF CONFORMITY

NOTIFICATION D'ADMISSION



Dossier N° 31517/31518
NG/CC/ME

Produit: CONTACTEURS POUR CHAUFFE EAU

Produit:

Essayé à la demande de: ABB CONTROL - 10, rue Ampère - Z.I. - B.P. 114

Tested by request of: F-69685 CHASSIEU CEDEX - FRANCE

Fabriqué à: CHASSIEU - FRANCE

Manufactured at:

Caractéristiques nominales et principales: tension assignée : 250 V - circuit principal : 20 A - 250 V - circuit de commande : 24 et 230 V - 50 Hz - tension d'isolement assignée : $U_i = 400 V$

Rating and principal characteristics:

Marque de fabrique (s'il y a lieu): ABB

Trade Mark (if any):

EN 20-20 et ESB 20-20

Modèle/Type Réf.

Model/Type Ref:

Information complémentaire (s'il y a lieu): IP 20 - avec ou sans bouton jour-nuit

Additional information (if any):

Ce produit a été essayé et trouvé conforme à: NF EN 61095 (1993) - procédure CCA

This product has been tested and found to be in conformity with:

Comme le montre le rapport d'essai (Référence n°: CCA/B42/1996 (9601T/05))

As shown in the test report (Reference n°:

Cette notification, établie par l'UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ, par délégation de l'AFNOR, sur la base des essais effectués sur ce produit autorise l'usage de la Marque NF de conformité aux normes françaises concernant ce matériel dans les conditions du Règlement de la Marque NF, qui garantit cette conformité par le contrôle de la totalité de la fabrication.

This notification, established by UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ, by delegation of AFNOR, in accordance with the tests carried out on this product, permits the use of the Mark NF of conformity with the French specific standards in compliance with the Rules of the NF Mark, which guarantee the conformity by checking the whole production.

Paris La Défense, le 2 septembre 1996.

UTE - Département Certification
B.P. 23

92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
Télécopie : 33 (1) 40 95 55 20

Le Chef du Service des Marques

B. VARIGNY

Chef par intérim du Département Certification