



certificat de conformité n° 030-04BT

dé livré à : ABB Entrelec – Control division
10 rue Ampère
69685 – CHASSIEU
FRANCE

pour le matériel : Contacteur tripolaire
référence : TAL30-30-10
constructeur : ABB Entrelec

selon le(s) référentiel(s) : CEI 60947-4-1 (2000-11 2ème édition) et amendement 1 (2002), EN 60947-4-1 (2001-02), amendement 1 (2002), NFEN 60947-4-1 (2001-05) amendement 1 (2003), séquences d'essais II (AC4) et III (AC1).

caractéristiques assignées :

Séquence II AC-4

Tension d'emploi : Ue(V)	≤ 440	> 440 & ≤ 500	> 500 & ≤ 690
Ie (A) AC-3	33	28	18
Ie (A) AC-4	33	23	18

Séquence III AC-1 DPCC : Fusibles 63AgG
Tension d'emploi Ue = 500 V Courant d'emploi Ie = 55 A Ir = 3 kA Iq = 25 kA

Document(s) pris en compte(s) :

rapports d'essais n° G03-03477a

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type.

Fontenay-aux-Roses,
Le: 2004/03/01

Le Président de l'ASEFA,

I. HELLER

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac-simile.
Certificat de conformité BT version C / Certificate of conformity BT version C

33, av du général leclerc
92250 Fontenay-aux-roses – France
tél. 01 40 95 63 34
fax 01 40 95 88 18
e-mail : asefa@kie.fr



Accréditation
n° 5-0037
Portée
communiquée
sur demande
Scope on
request