

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

FR 3451/60022335-515371D

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**
CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Electromechanical contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**ABB ENTRELEC Division Control**

10, rue ampère B.P. 114 - 69685 CHASSIEU CEDEX - FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**ABB ENTRELEC Division Control**

10, rue ampère B.P. 114 - 69685 CHASSIEU CEDEX - FRANCE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine**ABB ENTRELEC Division Control**

10, rue ampère B.P. 114 - 69685 CHASSIEU CEDEX - FRANCE

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

(See annex 1 overleaf)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ABB Entrelec

Model / Type Ref.
Ref. de type

TAL26-30.. (See annex 1 overleaf)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

/

PUBLICATION**EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2002, IEC 60947-1:2001

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Test report n° 20031025-SMT/AP30/3451

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques


33, av du Général Leclerc – BP 8

FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex

www.lcie.fr

Date: 2004-05-06

Signature



Annexe 1

Annex 1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Operational voltage, Ue | : ≤ 690 V |
| Operational current, Ie | : see table hereunder |
| Frequency | : 50 / 60 Hz |
| Conditional short-circuit current, Iq | : 25 kA |
| Insulating voltage | : 1000 V (690 V for auxiliary contacts) |

| Type | Ith | Utilization category | | | | | | Nature of protection fuse (Type of co-ordination) |
|-------------|-----|----------------------|--------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|
| | | AC1 | | AC3 | | AC4 | | |
| | | Ue (V) | Ie (A) | Ue (V) | Ie (A) | Ue (V) | Ie (A) | |
| TAL26-30... | 45 | 690 | 45 | ≤440 >440 & ≤500 >500 & ≤690 | 26 22 13 | ≤440 >440 & ≤500 >500 & ≤690 | 26 17 10.6 | gG 50A, (type 2) |

.. is for auxiliary contacts of the contactor

10 for 1 NO
01 for 1 NC
22 for 2 NO + 2 NC