INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (CEI)

Ref. Certif. No.
DK-8560

IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTÈME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITÉ ET DE CERTIFICATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product *Produit*	**Component type switch mode power supply**
Name and address of the applicant *Nom et adresse du demandeur*	**ABB Stotz-Kontakt GmbH Haupstrasse 12-16 78132 Hornberg, Germany**
Name and address of the manufacturer *Nom et adresse du fabricant*	**ABB Stotz-Kontakt GmbH Haupstrasse 12-16 78132 Hornberg, Germany**
Name and address of the factory *Nom et adresse de l'usine*	**ABB Stotz-Kontakt GmbH Haupstrasse 12-16 78132 Hornberg, Germany**
Rating and principal characteristics *Valeurs norminales et caractéristiques principales*	**IP X0, Class I, See appendix**
Trade mark (if any) *Marque de fabrique (si elle existe)*	ABB
Model/type Ref. *Ref. de type*	**See appendix**
Additional information (if necessary) *Information complémentaire (si nécessaire)*	
A sample of the product was tested and found to be in conformity with *Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la*	**PUBLICATION** **IEC 60950-1:2001** — **EDITION** **1st**
as shown in the Test Report Ref. No. which form part of this certificate *comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue une partie de ce certificat*	**E196145-A2-CB-1**

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificate d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

UL International Demko A/S
Lyskaer 8, P.O. Box 514
DK-2730 Herlev, Denmark
Telephone: +45 44856565
Fax: +45 44856500

Date **2005-03-03**

Signature

Karina Christiansen
Certification Manager

Internal Ref.:
Ian Burgzorg

An Affiliate of Underwriters Laboratories Inc.®

Appendix to
CB–Certificate No. DK–8560

The Certificate covers the following:

139040-01-0001; CP-C 24/10.0;
110-240 V, 48-63 Hz; 3.5-1.6 A;
Output: 24 Vdc, 10 A

139040-01-0002; CP-S 24/10.0;
110-120 V, 4.2-4.0 A / 220-240 V, 2.4-2.26 A, 48-63;
Output: 24 Vdc, 10 A

Herlev, 2005-03-03

Karina Christiansen
Certification Manager

UL International Demko A/S
Lyskaer 8, P.O. Box 514
DK-2730, Herlev, Denmark
Telephone: +45 44856565
Fax: +45 44856500

A Subsidiary of
Underwriters Laboratories Inc.®